



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Зубковой, д. 17,
г. Кораблино, 391200

Директору МОУ «Ключанская
средняя школа»
Видехиной Т.И.

28.03.2022 № 13-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст.34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст.ст.1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Проверкой проведенной прокуратурой района 22.03.2022 с привлечением ОНД и ПР по Пронскому, Кораблинскому, Старожиловскому районам выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в МОУ «Ключанская средняя школа».

В соответствии с п.30 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В МОУ «Ключанская СШ» не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В соответствии с п.18 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2) В МОУ дверь, ведущая в чердачное помещение, на момент проверки находилась в положении «открыто», на двери отсутствует табличка с информацией о месте хранения ключей.

В соответствии с п.п.54,60 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

3) На момент проверки в МОУ отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Неисполнение требований пожарной безопасности в случае пожара может привести к несвоевременному принятию мер по обеспечению безопасности находящихся в здании людей, что в свою очередь повлечет за собой наступление тяжких последствий, вплоть до гибели людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с целью недопущения подобных нарушений впредь.
2. Незамедлительно устранить выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения законодательства, к ответственности.

4. Представление рассмотреть с участием прокурора района.

5. О дне рассмотрения представления уведомить прокурора района.

6. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору района в письменной форме в течение месяца.

Прокурор района
советник юстиции



Е.Г. Оленина